



652104, Кемеровская обл. Янский район, п. ст. Суджонка, Янский НПЗ
тел.: (3843) 99-30-70, факс 99-30-73
e-mail: ynpz@nhs.su
ОКПО 74291823 ОГРН 1044217020341
ИНН/КПП 4217102358/421701001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ № 254

от «04» апреля 2014 г.

Топливо Дизельное марки А по СТО 74291823.005-2013

Наименование продукции: Топливо Дизельное марки А по СТО 74291823.005-2013
Сертификат соответствия: № РОСС RU.АБ88.Н02055 с 05.08.2013 по 04.08.2016 Орган по сертификации пер. № РОСС RU.0001.10АБ88 Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр сертификации продукции и услуг»

Дата изготовления: 04.04.2014

Номер партии: 257
Вязк. мм: 13334

Калорийность, мж: 6931

Дата анализа: 04.04.2014

№	Наименование показателя	Единица измерения	НД на метод испытаний	Марка А	Марка Б	Фактические значения по результатам испытаний
1	Фракционный состав: Температура 50% отгона, °С, не выше	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405	280	280	269,0
2	Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с	мм²/с	ГОСТ 33	3,0-6,0	1,8-5,0	4,78
3	Летное число, не менее		ГОСТ Р ЕН ИСО 15195	45		46,1
4	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719	40	35	44,5
5	Пределная температура фильтруемости, не выше	°С	ГОСТ 22254	-5	-25	-6,0
6	Нольное число, не более	г на 100 г топлива	ГОСТ 2070	6		0,52
7	Температура застывания, не выше	°С	ГОСТ 20287	-	-35	-13,0
8	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	отсутствует		отсутствует
9	Кислотность, не более	мг КОН на 100 см³	ГОСТ 5985	5,0		0,80
10	Испытание на медной пластинке		ГОСТ 6321	выдерживает		выдерживает
11	Зольность, не более	%	ГОСТ 1461	0,01		0,0037
12	Коксовость 10 % остатка диспергировав, не более	%	ГОСТ 19932	0,30		0,20
13	Масловая дюза серы	%	ГОСТ Р 51947	0,5		0,362
14	Содержание воды	%	74291823.002-2012	следы		отсутствует
15	Содержание механических примесей	%	74291823.002-2012	отсутствует		отсутствует
16	Плотность при 20 °С, не более	кг/м³	ГОСТ 3900	860,0	850,0	836,6

Заключение: Топливо Дизельное марки А соответствует требованиям СТО 74291823.005-2013.

Директор по производству

В. А. Ромашкин

Начальник ЦЗЛ

Н. Л. Чернявская

